

HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.

H-4243 Téglás, Küllerület 135/9. hrsz. Telefon: (+36 52) 582-700
Fax: (+36 52) 384-126 E-mail: hajdu@hajdurt.hu
Cégjegyzékszám: 09-10-000396, Hajdú-Bihari Bíróság mint cégbíróság
Bank: ERSTE Bank Nyrt. 11600006-00000000-16004230



H-TFT-233/2013

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

- 1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:** Puffertároló
- 2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:** PT300, PT500, PT750, PT1000, PT300C, PT500C, PT750C, PT1000C, PT500CF, PT750CF, PT1000CF
- 3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előirással összhangban:**
Háztartási, kommunális, ipari használati meleg víz igény kielégítésére szolgál.
- 4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:**
HAJDU Hajdúsági Ipari ZRT, H-4243 Téglás, Küllerület 0135/9
- 5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:**
HAJDU Hajdúsági Ipari ZRT, H-4243 Téglás, Küllerület 0135/9
- 6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:**
1+
- 7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:** Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Puffertárolókra vonatkozó vizsgálatot végzett az EN 12897:2006 / 4.4.1. rendszemben a Hajdu Hajdúsági Ipari ZRT saját vizsgálati laborja valamint a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a következőt adta ki: F-ME-18-00-03 számú szakértői vélemény
- 8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: -**

9.A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Max. üzemi nyomás	0,5-0,6 MPa	EN 12897:2006
Ürtartalom	300-1000l	
Korlátozási hőfok °C	100	

- 10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.**
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Kiss István- Műszaki vezető

HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.
H-4243 Téglás, hrsz.: 0135/9
Cégjegyzékszám: 09-10-000396
Adószám: 13580281-2-00

Téglás, 2013-12-05

Sziasz.: 11600006-00000000-16004230 (aláírás)

-24-

