

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

melyet kiállítottunk az AUDAX TOP 18-21 típusjelű, (gyári jelölés: AUDAX TOP 18-21 ErP), levegő/víz hőszivattyúkhöz. Az Immergas S.p.A. kijelenti, hogy ezen készülékek minden tekintetben megfelelnek a vonatkozó EU és a honosított nemzeti szabványok, rendeletek előírásainak és követelményeinek. Az Immergas AUDAX levegő - víz hőszivattyúk megfelelnek az egytetemes áramszolgáltatók H jelzésű (Geo) tarifa műszaki követelményeinek.

CE tanúsítvány száma:	060614
Megfelelőség vizsgálata:	2004/108/EC Elektromágneses összeférhetőség 2006/ 95/EC Kis feszültségű berendezések WEE 2002/96/EC Az elektromos berendezések hulladécai 2006/ 42/EC Gépek biztonsága RoHS 2 (2011/65/UE) veszélyes anyagok el. berendezésekben
Harmonizált szabványok:	EN 55014-1/2006 EN 60335-1 (2012) EN 61000-3-2/2006 EN 60335-2-40(2003) EN 61000-3-12 (2011) EN 62233/2008 EN 61000-3-3 (2013) EN378-2/2008 EN 61000-3-11 (2000)
Gyártás helye:	Route de Thil 01120 Montluel Cedex Franciaország
Gyári képviselő:	IMMERGAS Hungária Kft. Rádió u. 1/b. H-2310 Szigetszentmiklós
CE tanúsítvány dátuma:	2017.06.24.
CE tanúsítvány érvényessége:	Visszavonásig

Termékre vonatkozó teljesítmény adatok:

	AUDAX TOP 18 ErP	AUDAX TOP 21 ErP
Névleges teljesítmény [kW]	16,41	22,77
Szezonális hatásfok [%] 30/35 °C / 47/55 °C	121 / 108	117 / 92



Szigetszentmiklós, 2017.08.01.



IMMERGAS HUNGÁRIA KFT
2310 Szigetszentmiklós, Rádió u. 1/B
A.sz.:13249872-2,-13 Bank: 10201006 50237209
Tel: +36 24 525 800, Fax: +36 24 525 801

Kardos Géza
Műszaki Igazgató